

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité dans le système SCADA Siemens Automation License Manager

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2012-AVI-730>

Gestion du document

Référence	CERTA-2012-AVI-730
Titre	Vulnérabilité dans le système SCADA Siemens Automation License Manager
Date de la première version	13 décembre 2012
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Siemens ssa-78261 du 12 décembre 2012
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque

Déni de service à distance.

2 Systèmes affectés

- SIMATIC
- SIMATIC HMI
- SIMATIC PCS 7
- SIMOTION
- SIMATIC NET
- SINAMICS
- SIMOCODE

3 Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans *Siemens Automation License Manager*. Elle concerne un déni de service à distance sur le gestionnaire de licences (ALM) qui utilise le port 4410.

4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 Documentation

- Bulletin de sécurité Siemens ssa-783261 du 12 décembre 2012 :
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-783261.pdf

Gestion détaillée du document

13 décembre 2012 version initiale.