

Affaire suivie par :
CERT-FR

AVIS DU CERT-FR

Objet : Vulnérabilité dans Siemens SIMATIC

Gestion du document

Référence	CERTFR-2015-AVI-364
Titre	Vulnérabilité dans Siemens SIMATIC
Date de la première version	28 août 2015
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Siemens SSA-134003 du 27 août 2015
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 - Risque(s)

- injection de requêtes illégitimes par rebond

2 - Systèmes affectés

SIMATIC S7-1200 CPU versions antérieures à V4.1.3

3 - Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans *Siemens SIMATIC*. Elle permet à un attaquant de provoquer une injection de requêtes illégitimes par rebond (CSRF).

4 - Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 - Documentation

- Bulletin de sécurité Siemens SSA-134003 du 27 août 2015
http://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_advisory_ssa-134003.pdf

– Référence CVE CVE-2015-5698
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-5698>

Gestion détaillée du document

28 août 2015 version initiale.

Conditions d'utilisation de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/cert-fr/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2015-AVI-364>
