

Affaire suivie par :  
CERT-FR

## AVIS DU CERT-FR

**Objet : Multiples vulnérabilités dans SCADA Schneider Electric PowerSCADA Expert**

### Gestion du document

Référence	CERTFR-2017-AVI-274
Titre	Multiples vulnérabilités dans SCADA Schneider Electric PowerSCADA Expert
Date de la première version	28 août 2017
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Schneider Electric SEVD-2017-236-01 du 24 août 2017
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

### 1 - Risque(s)

- exécution de code arbitraire à distance
- déni de service à distance

### 2 - Systèmes affectés

PowerSCADA Expert v8.2

### 3 - Résumé

De multiples vulnérabilités ont été corrigées dans *SCADA Schneider Electric PowerSCADA Expert*. Elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance et un déni de service à distance.

### 4 - Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

## 5 - Documentation

- Bulletin de sécurité Schneider Electric SEVD-2017-236-01 du 24 août 2017  
<http://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2017-236-01/>
- Référence CVE CVE-2017-9629  
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9629>
- Référence CVE CVE-2017-9627  
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9627>
- Référence CVE CVE-2017-9631  
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9631>

## Gestion détaillée du document

28 août 2017 version initiale.

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/cert-fr/apropos.html>

Dernière version de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2017-AVI-274>

---